

ОБЪЕКТ № 013-77

ТЕХНО-РАБОЧИЙ ПРОЕКТ
РЕКОНСТРУКЦИИ ОСИПОВИЧСКОГО ФИЛИАЛА
БОБРУЙСКОЙ НЕФТЕБАЗЫ.

ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

/ оригиналы /

г. Минск - 1978 г.

СССР

МИНИСТЕРСТВО
НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО СБЫТУ
И ТРАНСПОРТУ НЕФТИ
И НЕФТЕПРОДУКТОВ

„ГЛАВНЕФТЕСБЫТ“

28 ИЮНЯ 1957 г.

№ 1896-496

Москва, пл. Ногина, д. 2/5

НАЧАЛЬНИКУ БЕЛОРУССКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ГЛАВНЕФТЕСБЫТА

тов. ВАРШАВСКОМУ А.И.

Направляю Вам для возможного использования и дальнейшего хранения технический проект на строительство х.д. тупика Осиповичской нефтебазы.

ПРИЛОЖЕНИЕ: по т.ксту-28 в арх./.

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ОКСа
ГЛАВНЕФТЕСБЫТА



ПАНФИЛОВ

СССР

МИНИСТЕРСТВО
НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО СБЫТУ
И ТРАНСПОРТУ НЕФТИ
И НЕФТЕПРОДУКТОВ

„ГЛАВНЕФТЕСБЫТ“

. 23 . ИЮНЯ 1957 г.

№ 1896-496

Москва, пл. Ногина, д. 2/5

НАЧАЛЬНИКУ БЕЛОРУССКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ГЛАВНЕФТЕСБЫТА

тов. ВАРШАВСКОМУ А.И.

Направляю Вам для возможного использования и дальнейшего хранения технический проект на строительство ж.д. тупика Осиповичской нефтебазы.

ПРИЛОЖЕНИЕ: по т ксту-/23 № арх./.

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ОКС"а
ГЛАВНЕФТЕСБЫТА



ПАНФИЛОВ

ОБЪЕКТ №013-77

ТЕХНО-РАБОЧИЙ ПРОЕКТ
РЕКОНСТРУКЦИИ ОСИПОВИЧСКОГО ФИЛИАЛА
БОБРУЙСКОЙ НЕФТЕБАЗЫ.

ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

/ОРИГИНАЛЫ/

г. Минск-1978г.

Архивный

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО СНАБЖЕНИЮ И
СБЫТУ НЕФТЕПРОДУКТОВ ПРИ СМ БССР
ПРОЕКТНОЕ БЮРО

Объект № 013-77

Техно-рабочий проект
реконструкции Осиповичского филиала
Бобруйской нефтебазы.

Согласования по проекту

/копии/ и оригиналы: /на 22 листах/

Инв. № 8891

г. Минск-1979г.

КОГО

У А.П.

ния и дальней
ельство Е.Д.

х./.

СВ

-1-

541

Согласовано:

Госплан БССР
Магилёвский облисполком

1977 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник Главного управления по
снабжению и сбыту нефтепродуктов
при Совете Министров БССР

А.И.ТИХОНОВ

1976 г.

1976 г.

ЗАДАНИЕ

на проектирование реконструкции ОСИПОВИЧСКОГО ФИЛИАЛА БОБРУЙСКОЙ
НЕФТЕБАЗЫ

Основанием для проектирования являются - Генеральная схема развития
и рационального размещения нефтескладского хозяйства БССР на
1965-1980 г.г., согласованная с Госпланом БССР протоколом № II9
от 30.XII-1968 г.

Задание на проектирование предусматривает :

Наименование объекта - **Осиповичский филиал Бобруйской нефтебазы**

Пункт и площадка строительства - **Существующая площадка Осиповичского
филиала Бобруйской нефтебазы - реконструкция базы**

Номенклатура продукции и
мощность производства на
полное развитие

- Прием нефтепродуктов по железной
дороге и отпуск их потребителям в
автотранспорт. Грузооборот нефтебазы
до 1980 г. - 190,0 т.тн (вместе с
Бобруйской нефтебазой).

Режим работы предприятия

- Прием нефтепродуктов - круглосуточный.
Отпуск нефтепродуктов потребителям
в одну смену.

Основные источники обеспечения предприятия при его эксплуатации сырьем и материалами

- Обеспечение нефтепродуктами с НПЗ БССР, РСФСР и УССР.

Основные источники обеспечения предприятия при его эксплуатации и в период строительства водой, теплом, газом, электроэнергией и условия по очистке и сбросу сточных вод

- От существующих инженерных сетей нефтебазы. / по техническим условиям заинтересованных организаций /

Основные технологические процессы и оборудование

- Слив нефтепродуктов из железнодорожных цистерн емкостью 60, 90 и 120 м³ в наземные резервуары. Внутрибазовые перекачки. Отпуск (налив) нефтепродуктов в автоцистерны и тару.

Необходимость разработки автоматизированных систем управления производством

Требование о разработке - проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель

Мероприятия, исключающие отрицательное воздействие проектируемого производства на окружающую природную среду

■ Выполнить в соответствии с законодательными документами, нормами и правилами

Намечаемое расширение предприятия, здания или сооружения

Увеличение резервуарной емкости на 4,0 тыс.м³

Намечаемые сроки строительства (в соответствии с нормами продолжительности), порядок его осуществления и ввода мощностей по очередям

Начало и окончание строительства в 1978г.

Кооперация при осуществлении строительства предприятия, размещаемого в составе промышленного узла

Предусмотреть внутрихозяйственное кооперирование по инженерным сетям и сооружениям

Намечаемый размер капитальных вложений

0,25 млн. рублей

Основные технико-экономические показатели предприятия или сооружения, которые должны быть достигнуты при проектировании

Товарооборот - 190 т.тн
Оборачиваемость резервуаров:
для светлых нефтепродуктов - 8-10 раз
для темных - 6 раз

Данные для проектирования объектов жилищного и культурно-бытового строительства

-

Требования по разработке вариантов технического проекта или его частей

-

Стадийность проектирования

Одностадийный проект

ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ:

- 1. Установить три вертикальных резервуара общей емкостью 4,0 тыс.м³: один резервуар РВС-2000 под дизтопливо, один РВС-1000 под бензин А-72 и один РВС-1000 под бензин А-76. Для всех резервуаров предусмотреть дыхательную арматуру

2. Привязать продуктовую насосную.
3. Реконструировать технологические трубопроводы с целью увеличения их пропускной способности.
4. Привязать трансформаторную подстанцию необходимой мощности в соответствии с расчетом.
5. Воздушную электролинию для освещения территории нефтебазы заменить на кабельную.
6. Запроектировать подъездный железнодорожный путь к нефтебазе.
7. Предусмотреть в проекте мероприятия по охране природы, грозовозщите, очистке сточных вод и улучшению санитарно-бытовых условий работников нефтебазы в соответствии с нормами и правилами.
8. Техно-рабочий проект выдать в 7-ми экземплярах.
9. Предусмотреть затраты по демонтажу старой насосной и трубопроводов.
10. Предусмотреть долевое участие в строительстве автодорог общего пользования.

Генеральная проектная
организация

- П Т Б Белглавнефтеснаббита

Генеральный подрядчик


Минстрой БССР

Начальник отдела эксплуатации
нефтебазового хозяйства

Генеральная проектная
организация

И. П. ПОРШНЕВ-

/подпись/



84 22-1-15
14.07.77

Галоўнае ўпраўленне па забеспячэнню
і збыту нафтапрадуктаў
пры Савеце Міністраў Беларускай ССР

«БЕЛГАЛОУНАФТАСНАБЗБЫТ»

г. Мінск-1, вул. Талстога, 32. Тэл. 25-22-01

Адрас для тэлеграм:

Мінск-1, Белгалоўнафтаснабзбыт
Разліковы рахунак 52123 у Гарадскім
упраўленні Дзяржбанка

№0/19



-5-

Главное управление по снабжению
и сбыту нефтепродуктов
при Совете Министров Белорусской ССР

«БЕЛГЛАВНЕФТЕСНАБЗБЫТ»

г. Минск-1, ул. Толстого, 32.. Тел. 25-22-01

Адрес для телеграмм:

Минск-1, Белглавнефтеснабзбыт
Расчетный счет 52123 в Горуправлении
Госбанка г. Минска

12 июля 1977 г.

Начальнику ПТБ
тов. Сидоренко А.И.

В дополнение к заданию на проектирование Осиповичского филиала Бобруйской нефтебазы в особые условия включить в пункт I, вместо РВС-2000, установку 2 резервуаров РВС-1000. Остальные резервуары без изменения.

При железнодорожном подъездном пути предусмотреть рампу для разгрузки тарных нефтепродуктов.

На ген. плане выделить на перспективу место для склада тарных нефтепродуктов.

И.о. начальника Белглав-
нефтеснабзбыта

В.С. Иваницкий

Ш. Кармалаеву 10.11.

Для руководства в
работе.

14.07.77г.

М. Сидоренко А.И.

В раб. 14.07.77г.

Смолевичи. 148—10.000. 3-II-1977 г.



УТВЕРЖДАЮ

Инженер-зам. начальника
Белгоснефтебазы

В.С. Иваницкий

января 1978 г.

П Р О Т О К О Л

совещания по проектированию и расширению
Осиповичского филиала Бобруйской нефтебазы

Присутствовали: Поршнев И.П., Иванов В.Н.,
Сидоренко А.И., Моргунов В.М.,
Кравченко В.И., Смирнов А.П.

Заслушав и обсудив предложения тов.Кравченко В.И. по расширению
Осиповичского филиала Бобруйской нефтебазы р е ш и л и : расширение
филиала провести в две очереди с началом строительства I очереди
в 1979 году.

Начальнику ПТБ тов.Сидоренко А.И. включить в план проектных
работ 1978 года следующие объекты I очереди филиала:

1. Резервуарный парк объемом 7 х 400 м³;
2. Насосную станцию светлых нефтепродуктов;
3. Ж/дорожный тупик;
4. Фронт слива светлых нефтепродуктов;
5. Трансформаторную подстанцию;
6. Прирельсовый узел слива темных нефтепродуктов; на 13 шт РРС-75
7. Внутриплощадочные автодороги;
8. Все необходимые коммуникации и сооружения с учетом дальнейшего
расширения филиала.
9. Жилой дом предусмотреть (во вторую очередь) под контору
филиала с необходимой минимальной реконструкцией.

Начальнику ОКСа тов.Иванову В.Н. совместно с тов.Моргуновым В.М.
решить вопрос финансирования строительства в 1979 году жилья для
проживающих на территории филиала 3-х семей и подлежащих выселению
в 1979 году.

Директору Бобруйской нефтебазы тов.Моргунову В.М. обеспечить
ПТБ в срок до I марта 1978 года всеми необходимыми для проектирования
исходными данными.

Поршнев
Иванов
Сидоренко
Поршнев И.П.
Иванов В.Н.
Сидоренко А.И.
Моргунов В.М.
Кравченко В.И.
Смирнов А.П.

А. Смирнов

89

ОБЪЕКТ № 010-77

ТЕХНО-РАБОЧИЙ ПРОЕКТ
АЗС ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА
750 ЗАПРАВOK В СУТКИ В
г.п. МИКАШЕВИЧИ

ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

г. МИНСК-1979г.